

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce

Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

Kontaktní telefon 585 532 111

E-mail-podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Internetová stránka www.justice.cz/web/vrchni-soud-v-olomouci/

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO - Žižkovo náměstí

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO 1schodek 8 cm
rampa: ANO - délka 8 metrů a šířky 2,30 m, po obou stranách madla, přivádí na chodbu o šířce 2,50 m. Zde se nachází část pro veřejnost.
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (88 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky: NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: ANO, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (nepřístupný pro veřejnost)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO (jen pro zaměstnance)

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): NE
- Výtah je průchozí: NE

- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (100 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka: ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (Justiční stráž)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: ANO

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (přízemí)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE (klíč u vchodu Justiční stráž)
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (90 cm)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO

- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE