

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce:	Krajský soud v Českých Budějovicích – Pobočka Tábor
Adresa:	<i>kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor</i>
Kontaktní telefon:	+420 381 205 411
E-mail:	<i>podatelna.pobocka@ksoud.cbu.justice.cz</i>
Internetová stránka:	https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **ANO**

- *Vyhrazené parkovací stání je k dispozici ve dvoře.*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): **ANO**

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO** (*přímo před budovou na ulici Tř. Kpt. Jaroše, zastávka Písecké rozcestí*).

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **ANO**

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **NE**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** (počet schodů 5, boční stěny bez zábradlí)
- rampa: **NE**
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**

- zvonek k přivolání obsluhy: **ANO** (je umístěn ve výšce 80 cm)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** (2 x 80 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **ANO**

Schody lze překonat rampou: **NE**, zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

Alternativní bezbariérový vchod:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: **NE**
- zdvihací plošinou: **NE**
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: **ANO** (ve dvorní části)
- U bezbariérového vchodu se nachází:
- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** (2 x 90 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO**

- *Objekt má celkem 5 podlaží, přičemž veřejnosti jsou přístupná pouze 3 podlaží.*

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO**

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):
ANO

- Výtah je průchozí: **ANO**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **NE**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **NE**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO** (*skutečná velikost 110 x 140 cm*)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: **ANO** (výše umístění ovládacího panelu 95 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **ANO**
 - dotykový displej: **NE**
 - zrcadlo: **NE**
 - sklopné sedátko: **NE**
 - madlo: **ANO**
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO**
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
 - indukční smyčka se symbolem: **NE**
 - interkom: **ANO** (bez obrazu)
- V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO**

- *Justiční stráž: tel. 381 205 417*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **ANO** (v každém patře na chodbě informační tabule)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **ANO** (podatelna v 1. nadzemním podlaží)

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **ANO** (výška přepážky 95 cm)

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: **NE**

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: **NE**

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **ANO** (v přízemí budovy)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: **NE** (toaleta je uzamčena, u dveří je hlásič na justiční stráž)
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: **NE**

- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: **ANO**

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO (*skutečné rozměry 180 x 225 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **ANO**

Dveře se otevírají ven: **ANO**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: **ANO**
- sklopné madlo: **ANO**
- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývatko: **NE**
- zrcadlo: **ANO**
- ovladač nouzové signalizace: **ANO**
- přebalovací pult: **NE**