

Okresní soud v Českých Budějovicích

Lidická tř. č. 20, PSČ 371 06

tel.: 386112111, fax: 386356443, e-mail: podatacna@osoud.cbu.justice.cz DS: ws6abvh

NAŠE ZNAČKA: Si 34/2023

VAŠE ZNAČKA: [REDACTED]

VYŘIZUJE: Mgr. Kamila Fyrbach Kupcová

DNE: 6. února 2023



Vážený pane [REDACTED],

s ohledem na Vaši žádost o poskytnutí informací sděluji následující:

K otázce:

1) Má Váš soud zpracovanou interní směrnici (metodiku, provozní řád, vnitřní bezpečností předpis apod.), kterým jsou stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v Soudních budovách a uzavírání rozvodů vody v Soudních budovách mimo pracovní dobu (na noc, na soboty, neděle, svátky)? V případě pozitivní odpovědi, prosím o zaslání takové interní směrnice a další otázky považujte za bezpředmětné.

Odpověď: Nemá.

2) V jakých intervalech a jakou formou jsou prováděny kontroly Flexibilních hadic v Soudních budovách?

Odpověď: Preventivní kontroly jsou prováděny průběžně dle uvážení údržbáře budovy.

3) V jakých intervalech a na základě jakých skutečností/podnětů jsou prováděny v Soudních budovách výměny Flexibilních hadic?

Odpověď: Flexibilní hadice jsou vyměňovány v případě zjištění poruchy, či hrozící poruchy jejich funkčnosti.

4) Uzavírájí se v Soudních budovách vodovodní ventily [hlavní uzávěr vody, páteřní uzávěry vody (např. podle jednotlivých patér budovy nebo samostatných větví vodovodních rozvodů)] na dobu mimo běžnou provozní dobu Vášeho soudu (na noc, na soboty, neděle, svátky) tak, aby se předcházelo riziku vzniku škody na majetku v případě prasknutí Flexibilních hadic v době, kdy není Soudní budova v běžném provozu? Pokud ano, na jakou dobu?

Odpověď: Neuzavírají. Budova Okresního soudu v Českých Budějovicích je v nepřetržitém provozu. Jednak je zde kontinuálně, tedy 24 hodin denně přítomna justiční stráž a dále i mimo standardní pracovní dobu včetně svátků, sobot a nedělí bývá v budově přítomna řada soudců i zaměstnanců, případně úklidová služba. V případě poškození flexibilní hadice a úniku vody by tak došlo velmi záhy ke zjištění závady a jejímu okamžitému odstranění. Ke způsobení rozsáhlejších škod na majetku by tak nedošlo.

S pozdravem,

Mgr. Kamila Fyrbach Kupcová
ředitelka správy soudu

Mgr. Kamila Fyrbach Kupcová
Digitálně podepsal
Mgr. Kamila Fyrbach
Kupcová
Datum: 2023.02.06
18:17:53 +01'00'