

# Základní informace o přístupnosti

## **Název úřadu/instituce**

Adresa, Moskevská 1163/17, 360 33 Karlovy Vary

Kontaktní telefon 377 867 211, fax: 377 867 297, 377 867 298

E-mail podatelna@osoud.kva.justice.cz

Internetová stránka [www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech/](http://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech/)

## 1) Přístup k objektu

### **Parkování:**

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### **Veřejná doprava:**

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (*Moskevská ulice, zastávka MHD Svahová*)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

## 2) Vstup do objektu

### **Hlavní vchod:**

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE (*pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod*)

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*pokud ano, 13 žulových schodů*)
- rampa: NE (*pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci*)
- zvedací plošina: NE (*pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy*)

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ANO/NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO/NE (*pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO/NE (*pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn*)
- interkom: ANO/NE (*pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu*)
- jiné (*prosím, uveďte*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO/NE (*případně prosím uveďte přesnou šířku*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO/NE (*případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO/NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO/NE

Schody lze překonat rampou: ANO/NE, zdvihací plošinou: ANO/NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ANO/NE

### **Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):**

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO/NE (*pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci*)
- zdvihací plošinou: ANO/NE (*pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy*)
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO/NE (*prosím, specifikujte, kde přesně se nachází vstup do výtahu (např. ve dvorní části)*)

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ANO/NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO/NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO/NE
- interkom: ANO/NE (*pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu*)
- jiné (*prosím, uveďte*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

### 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO *(4 podlaží)*

V budově se nachází schodiště: ANO

#### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím uveďte níže její specifikaci)*

- typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
- velikost přepravní desky:
- nosnost:
- tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/NE

#### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO *(Osobní výtah Schindler nosnost 535kg, volně přístupný, počet stanic 6., dále výtah vybaven tísňovým tlačítkem na dispečink „Pult“ servisní společnosti.)*

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO

- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO (75cm))
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  - dotykový displej: ANO
  - zrcadlo: ANO
  - sklopné sedátko: ANO
  - madlo: ANO
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  - indukční smyčka se symbolem: ANO/NE
  - interkom: ANO (*pouze se servisní společností výtahu, bez přenosu obrazu*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE (*pokud ano, prosím specifikujte*)

## 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (*provádí příslušníci JS. Pod schodištěm umístěn zvonek pro vozíčkáře a osoby s dočasně omezenou hybností. JS konající službu je k dispozici a nápomocna s překonáváním mimo úrovněových prostor a umožní vjezd do prostor areálu OSKVA. Následně umožní vedlejším vchodem přístup do budovy z prostoru vnitřního dvora k osobnímu výtahu.*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO (*umístěno na Stěně vestibulu budovy a na jednotlivých podlažích budovy*)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

## Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE (125cm)

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE (*pokud ano, prosím, upřesněte*)

## Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO( pouze pro jednací síně)

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE (*pokud ano, prosím uveďte, v jaké výšce je zařízení umístěno*)

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE (*pokud ano, prosím uveďte odkaz*)

## Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*přízemí budovy , vedle osobního výtahu*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE (*Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici v přízemí u informačního pultu.*)
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: ANO
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE (*prosím, specifikujte*)
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO (*kabina šířka 205 cm, hloubka 170 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO (*90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm (*prosím, doplňte*)
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO/NE
- malé umývatko: ANO/NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE