

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce

Okresní soud v Lounech, Sladkovského 1132, 440 81 Louny

Kontaktní telefon: 415 629 911

E-mail: podatelna@osoud.lou.justice.cz

Internetová stránka: www.justice.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO/NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO/NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO/NE (železniční zastávka Louny město = 300 m; autobusová zastávka MHD ulice Tyršovo náměstí = 350 m)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO/NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO/NE (pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO/NE (pokud ano, uveďte, prosím, počet schodů, umístění zábradlí a madel, příp. další specifikaci)
- rampa: ANO/NE (pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)
- zvedací plošina: ANO/NE (pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ANO/NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO/NE (*pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn*)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO/NE (*pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn*)
- interkom: ANO/NE (*pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu*)
- jiné (*prosím, uveďte*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO/NE

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO/NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO/NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO/NE

Schody lze překonat rampou: ANO/NE, zdvihací plošinou: ANO/NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ANO/NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO/NE (*budova okresního soudu má 4 podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO/NE

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: ANO/NE (*od vstupu do přízemí budovy soudu*)

- typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
- velikost přepravní desky: 100 cm
- nosnost: 150 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO/NE (*výtahem jsou obsloužena všechna podlaží budovy*)

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO/NE
- Výtah je průchozí: ANO / NE / výstup „přes roh“
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO/NE
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO/NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO/NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO/NE
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO/NE (80–120 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO/NE
 - dotykový displej: ANO/NE
 - zrcadlo: ANO/NE
 - sklopné sedátko: ANO/NE
 - madlo: ANO/NE
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO/NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO/NE
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/NE
 - indukční smyčka se symbolem: ANO/NE
 - interkom: ANO/NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO/NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO/NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO/NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: ANO/NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: ANO/NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO/NE (*justiční stráž u vchodu*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO/NE
(navigační tabule)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO/NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO/NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO/NE (výška pultu u této přepážky činí 120 cm)

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodící linie: ANO/NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: ANO/NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO/NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO/NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO/NE (pokud ano, prosím uveďte, v jaké výšce je zařízení umístěno)

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: ANO/NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: ANO/NE (pokud ano, prosím uveďte odkaz)

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO/NE (přízemí a 1 nadzemní podlaží)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO/NE (pokud ne, prosím, uveďte odpovídající režimové opatření, např. „klíč je k dispozici na recepci“)
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: ANO/NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO/NE
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: ANO/NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO/NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO/NE

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO/~~NE~~

Dveře se otevírají ven: ANO/~~NE~~

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce
- ⊖ pevné madlo: ANO/~~NE~~
- sklopné madlo: ANO/~~NE~~
- velké umyvadlo: ANO/~~NE~~
- malé umývatko: ANO/~~NE~~
- zrcadlo: ANO/~~NE~~
- ⊖ ovladač nouzové signalizace: ANO/~~NE~~
- přebalovací pult: ANO/~~NE~~