

Přístupnost soudních budov

Název soudu:	Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí
---------------------	---

Poznámka: zaškrtněte křížkem - X a vyplňte údaje

A/ Pohyb po budově soudu

Pohybové postižení

1	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny?	ANO	X	NE	
	V případě jiného řešení popište jak.				
2	Jsou vstupní dveře do budovy široké?	800 mm		900 mm	X
	jiná změřená šířka				
3	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké?	800 mm		900 mm	X
	jiná změřená šířka				
4	Jsou v budově bezbariérové toalety?	ANO	X	NE	
5	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC?	rozměry WC			
		dle normy			
6	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?	ANO	X	NE	
7	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?	ANO	X	NE	
8	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?	ANO		NE	X
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?	ANO	X	NE	
	jiný změřený půdorys				
9	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?	ANO	X	NE	

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

--	--

Sluchové postižení

10	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?	ANO		NE	X
11	Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?	ANO		NE	X
12	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?	ANO	X	NE	
	tlumočník do znakové řeči				

Zrakové postižení

13	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? <i>(Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze)</i>	ANO	X	NE	
14	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?	ANO	X	NE	

B/ Vnější přístup k budově soudu

Pohybové postižení

15	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? <i>Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky)</i>	ANO	X	NE	
16	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?	ANO	X	NE	
17	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem?	ANO	X	NE	
	<i>(Jde o přístup do budovy bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodů, nebo přístup pomocí rampy, plošiny nebo výtahu) Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodiště, pomocí rampy, plošiny, výtahu)</i>				
18	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? <i>(Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)</i>	ANO		NE	X

Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ - vyhláška č.398/2009 Sb.

	Jakým vchodem?	
--	----------------	--

Zrakové postižení

19	Je na budově umístěný akustický majáček (s naváděcím tónem)?	ANO	X	NE	
-----------	--	------------	----------	-----------	--