

# Základní informace o přístupnosti

<b>Název úřadu/instituce:</b>	<b>Krajský soud v Českých Budějovicích</b>
<b>Adresa:</b>	Zátkovo nábr. 10/2, 370 84 České Budějovice
<b>Kontaktní telefon:</b>	+420 389 018 111
<b>E-mail:</b>	podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
<b>Internetová stránka:</b>	<a href="https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich">https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich</a>

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **ANO**

- *Vyhrazené parkovací stání se nachází před budovou krajského soudu na veřejném parkovacím místě naproti bezbariérovému vedlejšímu vchodu z ulice Dr. Stejskala. Jedná se o vyhrazený prostor k parkování o šířce 5 metrů.*
- *V případě nutnosti by bylo možné parkovat i přímo proti hlavnímu vchodu do budovy krajského soudu za asistence justiční stráže - tel. 389 018 110, 389 018 113.*
- *Parkování uvnitř areálu (dvora) soudu možné není.*
- *Nejbližší parkovací dům (City Green Park) se nachází na adrese F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice. Dle informací provozovatele je k dispozici 9 parkovacích stání pro tělesně postižené (<https://www.cbparkhaus.cz/>).*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): **NE** (obrubníky)

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO**

- *zastávka U Soudu na Lidické tř., vzdálenost cca 200 m*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **NE** (obrubníky, nerovnosti u přechodů pro chodce)

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **NE**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** (3 kamenné schody o výšce 9 až 13 cm, bez zábradlí)
- rampa: **NE**
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **ANO** (ve výšce 150 cm, bez světelné signalizace, pouze přenos zvuku)
- jiné - prostor pod dohledem kamerového systému

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** (2 x 90 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **ANO** (za bezpečnostní kontrolou následuje 8 kamenných schodů o výšce 13 cm, zábradlí po obou stranách)

Schody lze překonat rampou: **NE**, zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **ANO**

### **Alternativní bezbariérový vchod:**

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: **ANO** (jedno rameno o délce cca 350 cm a šířce 175 cm, zábradlí na obou stranách, výška rampy cca 30 cm)
- zdvihací plošinou: **NE**
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: **NE**

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **ANO** (ve výšce 115 cm, bez světelné signalizace, pouze přenos zvuku)
- jiné (prostor pod dohledem kamerového systému)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** (2 x 100 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

### 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO**

- *Objekt má celkem 5 podlaží, 4 nadzemní a 1 podzemní, přičemž podzemní podlaží není přístupné veřejnosti.*

V budově se nachází schodiště: **ANO**

- *V budově jsou dvě kamenná schodiště vedoucí z 1. do 3. nadzemního podlažím.*
- *První tříramenné schodiště vede od hlavního vchodu a každé patro se skládá z 34 schodů (12 schodů, podesta, 10 schodů, podesta, 12 schodů) o výšce 13 – 13,5 cm. Schodiště má zábradlí po obou stranách.*
- *Druhé dvouramenné schodiště vede od vedlejšího vchodu a každé patro se skládá ze 34 schodů (17 schodů, podesta, 17 schodů) o výšce 13 – 13,5 cm. Schodiště má zábradlí po obou stranách.*
- *Do 4. nadzemního podlaží (půdní vestavba, kde sídlí správa soudu) vede pouze jedno tříramenné kamenné schodiště. Toto schodiště začíná ve 3. nadzemním podlaží napravo od výtahu a skládá se z 27 schodů o výšce 18 cm (6 schodů, podesta, 10 schodů, podesta, 11 schodů). Schodiště má zábradlí vpravo (při stoupání).*
- *První a poslední schod na každém rameni je označen fotoluminiscenčními terčí.*
- *Schodiště a vyrovnávací stupně v rámci jednoho podlaží jsou popsána níže.*

#### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **ANO**, ale pouze v případě schodiště do 1. nadzemního podlaží za bezbariérovým vchodem a schodiště u jednacích síně č. 96 (viz dále informace o schodištích v rámci jednoho podlaží).

Plošina za bezbariérovým vchodem:

- typ: šikmá (pohyb po schodišti)
- velikost přepravní desky: šířka 78 cm, délka 90 cm
- nosnost: 225 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy: **NE** (plošinu může obsluhovat pouze Justiční stráž, kterou je možné kontaktovat např. pomocí interkomu u vedlejšího vchodu nebo na tel. 389 018 110, 389 018 113).

Plošina u jednacích síně č. 96

- typ: šikmá (pohyb po schodišti)
- velikost přepravní desky: šířka 85 cm, délka 105 cm

- nosnost: 230 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy: **NE** (*plošinu může obsluhovat pouze Justiční stráž, kterou je možné kontaktovat např. pomocí interkomu u vedlejšího vchodu nebo na tel. 389 018 110, 389 018 113*).

## Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO**

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **NE**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: **ANO** (*95 až 102 cm*)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **ANO**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **ANO**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO** (*skutečné rozměry 105 x 200 cm*)
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: **ANO** (*ovládací panel při nástupu vpravo, tlačítka ve výšce od 85 cm do max. 115 cm*)
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **ANO**
  - dotykový displej: **NE**
  - zrcadlo: **ANO**
  - sklopné sedátko: **ANO**
  - madlo: **ANO**
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO** (*označení podlaží*)
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
  - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
  - indukční smyčka se symbolem: **NE**
  - interkom: **ANO**

## Vyrovnávací stupně, schodiště v rámci jednoho podlaží:

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **ANO**

- *Jednací síně a kanceláře jsou přístupné s následujícími výjimkami:*
  - *v 1. nadzemním podlaží jsou kanceláře č. 35 až 39 odděleny 4 schody o výšce 13 až 15 cm a ke kanceláři č. 35 následně vede další schodiště se 12 schody o výšce 15 cm se zábradlím vpravo (při stoupání),*
  - *v 1. nadzemním podlaží jsou kanceláře č. 47 až 50 odděleny 4 schody o výšce 14 cm,*
  - *ve 2. nadzemním podlaží vede k jednací síni č. 96 schodiště s 9 schody s výšce 14 cm se zábradlím vlevo (při stoupání), povrch schodiště je pokrytý linem (možnost využití plošiny - viz výše informace o plošinách),*
  - *ve 3. nadzemním podlaží jsou kanceláře č. 142 až 156 odděleny 2 schody o výšce 17 až 18 cm, povrch schodů je pokrytý linem,*
  - *ve 4. nadzemním podlaží jsou kanceláře č. 1A až 5A odděleny 2 schody o výšce cca 15 cm,*
  - *ve 4. nadzemním podlaží jsou kanceláře č. 11A až 23A odděleny 5 až 12 schody (dle umístění kanceláře) o výšce 14 až 16 cm, zábradlí umístěno vpravo (při stoupání)*

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: **NE** (s výjimkou výše uvedené plošiny u jednací síně č. 96)

## 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO**

- *Justiční stráž - tel. 389 018 110, 389 018 113.*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **ANO** (orientační a informační tabule vedle schodiště u hlavního vchodu, ve výtahu a na chodbách)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

## Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **ANO**

- *podatelna (1. nadzemní podlaží, kancelář č. 11, vlevo od hlavního vchodu)*
- *informační centrum (1. nadzemní podlaží, kancelář č. 4, vpravo od hlavního vchodu)*
- *pokladna (1. nadzemní podlaží, kancelář č. 6, vpravo od hlavního vchodu)*

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **ANO**

- *informační centrum (1. nadzemní podlaží, kancelář č. 4, vpravo od hlavního vchodu), výška stolů 75 cm*

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodící linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: **NE**

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: **NE**

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: **NE**

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **ANO** (*3. nadzemní podlaží, místnost bez č. dveří naproti místnosti č. 114, u schodiště vedoucího od hlavního vchodu*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: **ANO**
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: **NE**
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: **ANO**

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: **NE** (*138 x 157 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **NE** (*77 cm*)

Dveře se otevírají ven: **ANO**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 45 cm
- pevné madlo: **ANO**
- sklopné madlo: **NE**

- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývatko: **NE**
- zrcadlo: **NE**
- ovladač nouzové signalizace: **NE**
- přebalovací pult: **NE**

*Aktualizace srpen 2024*